Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото тримесечие на 2025 година

През първото тримесечие на 2025 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

Водоизточници за питейни нужди		**I тримесечие**	
		Показатели от група А	**Показатели от група Б**
Централни	план	41	20
	изп.	**40**	**19**
Общински	план	-	-
	изп.	-	-
Ведомствени	план	-	-
	изп.	-	-
Местни	план	-	
	изп.	-	
Минерални	план	5	
	изп.	**5**	

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

През I-то тримесечие са изследвани общо 59 броя проби води от **централни водоизточници**, всички са стандартни по микробиологични показатели, а 11 броя (18,64 %) са нестандартни по химични показатели.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показател с безусловно здравно значение – нитрати (Лозен, Камен, Ст. Стамболово, Иванча, Обединение, Страхилово, Каранци, Вързулица, Алеково);
- по показател с индикаторно значение – магнезий (Ст. Стамболово, Иванча, Обединение, Масларево, Вързулица);
- по показател с индикаторно значение – обща твърдост (Каранци).

С планирания мониторинг са обхванати всички населени места, с изключение на с. Никюп и с. Нова Върбовка, поради режимно водоподаване в първото населено място и отстраняване на авария във второто населено място. Пробонабиране ще се осъществи от двете населени места през месец април.

В края на отчетния период за съгласуване в РЗИ – Велико Търново са представени общо 7 програми: 1 за мониторинг на питейната вода в населените места, обслужвани от експлоатационното предприятие „ВиК Йовковци“ ООД и за 4 ведомствени водоснабдителни системи; 1 програма на община Полски

Тръмбеш за мониторинг върху качествата на минералните води в находища „Обединение“ и „Полски Тръмбеш“ и 1 програма на община Свищов за мониторинг върху качествата на минералните води в находища „Овча могила“ и „Свищов“.

През тримесечието са изследвани 5 проби минерални води при водоизточника и местата за водоналиване в Свищов, Овча могила и Вонеща вода по микробиологични показатели и всички отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

Няма издадени предписания, заповеди и съставени актове за установяване на административни нарушения.

07.04.2025 г.