Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през третото тримесечие на 2024 година

През третото тримесечие на 2024 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

Водоизточници за питейни нужди		**III тримесечие**	
		Показатели от група А	**Показатели от група Б**
Централни	план	55	**16**
	изп.	**73**	**16**
Общински	план	-	**-**
	изп.	**-**	**-**
Ведомствени	план	3	2
	изп.	**2**	**1**
Местни	план	8	
	изп.	6	
Минерални	план	9	
	изп.	9	

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

От 89 изследвани проби питейна вода **от централни водоизточници** през **III-то тримесечие** 1 проба (1,12 %) е нестандартна по микробиологични показатели, а 11 броя (12,36 %) по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са в 1 проба (Средно село) – по показатели с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) и Ентерококи и показател с индикаторно значение коли форми (КФ).Контролната проба от село Средно село ще се вземе през месец октомври. Взетите през месец юли контролни водни проби от селата Буйновци и Средни колиби са стандартни.

Отклоненията по химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: желязо (Б. Сливово);
- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати (Каранци, Орловец, Лозен, Камен, Виноград, Овча могила, Ореш, Стрелец, Патреш, Г. Липница).

Осъществен е контрол над 2 **ведомствени водоснабдителни системи** за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. Всички проби са стандартни по микробиологични и химични показатели. Не е осъществен контрол от

ведомствената водоснабдителна система на „Родопа – Г. Оряховица – 96“ ЕООД поради нефункциониране на обектите в комплекса през 2024 г.

През отчетния период са изследвани 6 броя проби води от **местни обществени водоизточници.** Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.) са установени в 2 проби (33,33 %) - по показател коли титър, а по химични показатели няма нестандартни. Два от водоизточниците (чешма „Хаджииванчева“ в град Горна Оряховица и чешмата на пътя Драганово-Сушица) са пресъхнали, което обяснява неизпълнението на планирания мониторинг през тримесечието.

През тримесечието изследваните 9 проби води от **минералните водоизточници** в областта по микробиологични показатели, посочени в Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите са стандартни.

През отчетния период, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са издадени общо **6 предписания**, от които: **1 бр**. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели за село Средно село и **5 бр.** за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителни обекти в населените места Тодювци, Ново Градище, Сухиндол, Козловец и Лясковец.

Няма издадени актове и заповеди.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружеството за третото тримесечие на 2024 г., съгласно представените справки, се изпълнява в съответствие със съгласуваната от РЗИ мониторингова програма.

04.10.2024 г.