Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2025 година

През второто тримесечие на 2025 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

Водоизточници за питейни нужди		**II тримесечие**	
		Показатели от група А	**Показатели от група Б**
Централни	план	83	41
	изп.	**88**	**41**
Общински	план	1	-
	изп.	**1**	**-**
Ведомствени	план	3	3
	изп.	**3**	**3**
Местни	план	5	
	изп.	**5**	
Минерални	план	9	
	изп.	**9**	

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

От изследваните 130 проби питейна вода **от централни водоизточници** през **II-то тримесечие** 4 броя (3,07%) са нестандартни по микробиологични показатели и 16 броя (12,33 %) – по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели в 2 от пробите (Райковци, Войнежа) са по показател с индикаторно значение Коли форми (КФ) и показатели с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) - Войнежа и Ентерококи - Райковци. В 1 проба (Козаревец) отклоненията са само по показател Коли форми (КФ). В 1 проба (Царски извор) отклоненията са по показател с безусловно значение Ентерококи. Взетите контролни проби от селата Райковци, Войнежа и Козаревец са стандартни. Контролна проба от село Царски извор ще бъде взета през месец юли.

Отклоненията по химични показатели са установени съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати (Орловец, Никюп, Горна Липница, Совата, Червена, Деляновци, Овча могила, Сухиндол, Долно Шивачево, Горна Студена);
- по показатели: желязо и манган (Българско Сливово);
- по показател: хром (Драгомирово, Совата);
- калций (Железарци, Долно Шивачево, Димча);
- магнезий (Горна Липница, Долна Липница)

С планирания мониторинг са обхванати всички населени места, с изключение на с. Теменуга, което получава организирана доставка на бутилирана вода за населението, поради временно компрометирана водопреносна мрежа и преустановено водоподаване.

Осъществен е контрол над 3 **ведомствени водоснабдителни системи** за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. Всички проби са стандартни по микробиологични и химични показатели.

През отчетния период са изследвани 5 броя проби води от **местни обществени водоизточници.** Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (обн. ДВ, бр. 41/70 г.) са установени в 2 проби (40%) по микробиологични показатели (коли титър).

През тримесечието са изследвани 9 проби води от **минералните водоизточници** в гр. Свищов, с. Овча могила, гр. Полски Тръмбеш, с. Обединение и с. Вонеща вода по микробиологични показатели и всички отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

Във връзка с контрола по качеството на водите в областта през отчетния период са издадени 6 предписания, от които: 6 до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД – Велико Търново за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода, отговарящи по показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели за селата Войнежа, Райковци, Козаревец, Царски извор и 1 бр. до директора на Детска градина „Детелина“, с. Козаревец, община Лясковец, за предприемане на спешни мерки и изясняване на причините довели до влошаване качества на питейната вода в сградата на детското заведение.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружеството за второто тримесечие на 2025 г., съгласно представените справки, се изпълняват в съответствие със съгласуваната от РЗИ – Велико Търново мониторингова програма.

07.07.2025 г.