Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през третото тримесечие на 2025 година

През третото тримесечие на 2025 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

Водоизточници за питейни нужди		**III тримесечие**	
		Показатели от група А	**Показатели от група Б**
Централни	план	53	**12**
	изп.	**85**	**12**
Общински	план	-	**-**
	изп.	**-**	**-**
Ведомствени	план	3	2
	изп.	**2**	**1**
Местни	план	5	
	изп.	6	
Минерални	план	9	
	изп.	9	

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

От 97 изследвани проби питейна вода **от централни водоизточници** през **III-то тримесечие** 3 проби (3,09 %) са нестандартни по микробиологични показатели, а 12 броя (12,37 %) по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са в 3 проби (Буйновци, Попрусевци и Морава) – по показател с безусловно здравно значение Ентерококи. Взетите контролни водни проби от селата Буйновци и Попрусевци са стандартни. Контролната проба от село Морава ще се вземе през месец октомври.

Отклоненията по химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: желязо (Б. Сливово); обща твърдост (Каранци);
- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати (Каранци, Орловец, Лозен, Камен, Виноград, Иванча, Г. Липница, Совата);
- по показател хром: (Драгомирово, Совата).

Взетите контролни проби от селата Буйновци, Попрусевци и морава са стандартни.

Осъществен е контрол над 2 **ведомствени водоснабдителни системи** за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. Всички проби са стандартни по микробиологични и химични показатели. Не е осъществен контрол от ведомствената водоснабдителна система на „Родопа – Г. Оряховица – 96“ ЕООД поради нефункциониране на обектите в комплекса през 2025 г., което обяснява неизпълнението на мониторинга през тримесечието.

През отчетния период са изследвани 6 броя проби води от **местни обществени водоизточници.** Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.) са установени в 2 проби (33,33 %), а по химични показатели няма нестандартни.

През тримесечието изследваните 9 проби води от **минералните водоизточници** в областта по микробиологични показатели, посочени в Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите са стандартни.

През отчетния период, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са издадени общо **6 предписания**, от които: **3 бр**. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели за селата Буйновци, Попрусевци и Морава и **3 бр.** за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителни обекти в населените места Вардим, Ореш и Свищов.

Няма издадени актове и заповеди.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружеството за третото тримесечие на 2025 г., съгласно представените справки, се изпълнява в съответствие със съгласуваната от РЗИ мониторингова програма.

06.10.2025 г.