Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново за 2019 година

През 2019 г. изпълнението на мониторинга на питейните води, по тримесечия, е както следва:

Водоизточници за питейни нужди		I тримесечие		II тримесечие		III тримесечие		IV тримесечие		2019 г.	
		гр.А	гр.Б	гр.А	гр.Б	гр.А	гр.Б	гр.А	гр.Б	гр.А	гр.Б
Централни	план	26	1	84	7	43	1	24	2	177	11
	изпълн.	**27**	**1**	**89**	**8**	**52**	**2**	**29**		**197**	**18**
Общински	план	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	изпълн.	-	-	-	-	**2**	-	-	-	**2**	-
Ведомствени	план	2	-	3	1	6	1	1	-	12	2
	изпълн.	**2**	**-**	**2**	**1**	**5**	**1**	**-**	**-**	**9**	**2**
Местни	план	-		8		8		-		16	
	изпълн.	-		**7**		9		-		16	
Минерални	план	5		7		7		5		24	
	изпълн.	**5**		10		9		**5**		**29**	

Данните от мониторинга на питейните води в област Велико Търново показват следното:

През 2019 година са изследвани **общо 217 броя** проби води от **централни водоизточници**, от които: **8 броя (3,69%)** са нестандартни по микробиологични показатели и **36 броя (16,59%)** – по органолептични и химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са следните:

- по показател с индикаторно значение *коли форми* (КФ) – Вълчовци и Христовци;

- по показател с безусловно здравно значение *Ешерихия коли* (ЕК) и по показател с индикаторно значение *коли форми* (КФ) – Попрусевци, Райковци, Чукани, Чакали, Теменуга и Елена.

Взетите контролни проби води са стандартни.

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показатели с безусловно здравно значение – *нитрати* (Никюп, Стрелец, , Патреш, Сломер, Ст. Стамболово, Иванча, П. Сеновец, Страхилово, Сухиндол, Алеково, Александрово, Г. Студена, Деляновци, Козловец, Овча могилаОреш, Совата, Х. Димитрово, Червена, Виноград, Г. Сеновец, Камен, Лозен, Каранци, Орловец);

- по показател с индикаторно значение – *желязо* (Б. Сливово);

- по показател с индикаторно значение – *калций* (Каранци);

- по показател с индикаторно значение – *мътност* (Коевци и Чакали).

Няма необхванати с планирания мониторинг населени места.

През 2019 година е осъществен контрол над 6 от **9 ведомствени водоснабдителни системи** за питейни нужди. От изследваните **11** проби всички са стандартни по микробиологични показатели**,** а по химични показатели – **1 проба (9,09%).**

Отклоненията по химични показатели са съответно:

- по показател с индикаторно значение - *калций* („Ивиком“ ЕООД, м. „Бряста“, Дебелец).

През 2019 година не са обхванати с планирания мониторинг ведомствените водоснабдителни системи на „Домат” АД и Болкан Фроузен Фуудс“ ООД, – Джулюница, поради нефункциониране на предприятията, както и от „Зорница Комерс“ ЕООД, Кесарево поради временно водоснабдяване на предприятието от зона Йовковци.

През отчетния период са изследвани 16 броя проби води от **местни обществени водоизточници.** Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.) са установени в 6 броя (37,5 %) от пробите - по показател коли титър, а по химични показатели (нитрати) са нестандартни 4 броя (25 %) .

През отчетната година са изследвани **29 проби води от минералните водоизточници** в с. Овча могила, с. Обединение, гр. П. Тръмбеш, гр. Свищов и с. Вонеща вода по микробиологични показатели. От тях 3 проби не отговарят на изискванията на Наредба 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите по показатели: общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 22^0C, Pseudomonas aeruginosa, колиформи и Ешерихия коли.

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредба №9 на МЗ през първото тримесечие на 2019 година, са разработени и съгласувани с всички водоснабдителни организации (ВиК „Йовковци“ ООД, община Стражица, и 8-те ведомствени предприятия – без „Зорница Комерс“ ЕООД, Кесарево), 10 мониторингови програми.

През второто тримесечие, съвместно с водоснабдителните дружества, община Стражица и ведомствени предприятия, са извършени проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.

В хода на текущия здравен контрол през 2019 г. е установено, че мониторингът за 2019 г., заявен от ВиК операторите в съгласуваните от РЗИ – Велико Търново мониторингови програми е изпълнен в пълен обем (по показатели и брой проби).

През 2019 година във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприети следните административно-наказателни мерки:

- издадени са **13** предписания, в т.ч. 11 бр. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД, от които 8 за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в Килифарево, Вонеща вода, Овча могила, Царевец и Вардим и 2 за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода за селата Чакали и Чукани, отговаряща по микробиологични показатели на Наредба №9 за качеството на водата,

предназначена за питейно-битови цели и 1 за предприемане на мерки за недопускане на консумация на питейна вода, която не отговаря на изискванията за безопасност и качество в следствие евентуално замърсяване от извършено загробване на животни в област Велико Търново, и 2 до директора на „БДЖ - ПП“ ЕООД, град Горна Оряховица за извършване на ремонтни дейности по водоснабдителни съоръжения.

Няма издадени актове и заповеди.

Изготвил:
д-р Л. Бижева, началник на отдел ДЗК

20.01.2020 г.