**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**
**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ**
**ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

5002 гр. Велико Търново
ул. „Никола Габровски” №23
факс: (062) 614 370
тел: (062) 620 161
e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg
web: https://rzi-vt.egov.bg/

**ОДОБРЯВАМ !:**
**Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА**
**ДИРЕКТОР НА РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

За директор:
д-р Красимира Петрова- зам. директор
(заповед № РД-01-100/28.08.2024 г.)

# С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 16.08 – 31.08.2024 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 27:
   - с. Ресен, с. Никюп, община Велико Търново;
   - с. Драганово, с. Стрелец, община Горна Оряховица;
   - с. Майско, с. Буйновци, с. Попска, с. Крумчевци, с. Петковци, с. Костел, гр. Елена, ул. „Новачкини“, ул. „Чукане“, ул. „Усои 1“, община Елена;
   - с. Дедина, с. Калайджии, община Златарица;
   - с. Лесичери, с. Д. Липница, с. Недан, с. Върбовка, с. Караисен, с. Димча, с. Патреш, с. Сломер, с. Г. Липница, община Павликени;
   - с. Хаджидимитрово, с. Овча могила, с. Морава, с. Козловец, с. Горна Студена, община Свищов.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 8.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 13.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** – 0.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.

8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 22 случая:

– Гастроентерит и Ентероколит – 20 (гр. Велико Търново – 8, гр. Горна Оряховица – 2, гр. Дебелец – 3, с. Върбовка – 1, с. Горски Долен Тръмбеш– 1, гр. Лясковец – 1, гр. Стражица – 1, с. Ново Градище – 1, с. Стамболово – 1, с. Кесарево – 1);

– Ротавирусен гастроентерит – 2 (гр. Велико Търново -1 и гр. Горна Оряховица – 1).

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – няма;

б) издадени предписания – 1 бр. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителни обекти в село Ново Градище;

в) заповеди – няма.