РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново | факс: (062) 614 370 | e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
ул. „Никола Габровски" №23 | тел: (062) 620 161 | rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg
web: https://rzi-vt.egov.bg/

ОДОБРЯВАМ !: /П/
Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.02 – 15.02.2025 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 21:
   – с. Ресен, с. Никюп, община Велико Търново;
   – с. Майско, с. Попска, с. Крумчевци, с. Петковци, гр. Елена, ул. „Новачкини", ул. „Усои 1", община Елена;
   – с. Лесичери, с. Д. Липница, с. Недан, с. Върбовка, с. Караисен, с. Димча, с. Патреш, с. Сломер, с. Г. Липница, Б. Черква, община Павликени;
   – с. Хаджидимитрово, с. Овча могила, с. Козловец, с. Горна Студена, община Свищов.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 4.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 4.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** – 1.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.

8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 9 случая:

– Гастроентерит и Ентероколит – 5 (гр. Свищов –1, гр. Лясковец – 1, гр. Стражица – 1, с. Михалци – 1, с. Церова кория - 1);

– Ротавирусен гастроентерит – 4 (гр. Велико Търново –1, с. Драганово - 3).

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – няма;

б) издадени предписания – няма;

в) заповеди – няма.