РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново тел: (062) 620 161 e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
ул. „Никола Габровски" №23 web: https://rzi-vt.egov.bg/ rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

ОДОБРЯВАМ !: /П/
Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.06 – 15.06.2025 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 13:
   - с. Ресен, с. Никюп, община Велико Търново;
   - с. Майско, ул. „Усои 1", община Елена;
   - с. Лесичери, с. Долна Липница, с. Недан, с. Димча, с. Патреш, с. Горна Липница, гр. Бяла Черква, община Павликени;
   - с. Хаджидимитрово, с. Козловец, с. Горна Студена, община Свищов.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 20.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 20.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4бр.

- с. Долно Шивачево – 1 проба по показатели: нитрати (54,52 mg/l);
- с. Войнежа – 1 проба по показатели: Ешерихия коли (6±1/100 КОЕ/ml) и Колиформи (45±/100 КОЕ/ml);
- с. Райковци -1 проба по показатели: Ентерококи (12±1/100 КОЕ/ml), Колиформи (33±2/100 КОЕ/ml) и Микробно число (299±27 КОЕ/ml);
- с. Козаревец - 1 проба по показатели: Колиформи (20±1/100 КОЕ/ml)

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** –8.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.

– с. Долно Шивачево – 1 проба по показатели: калций (158 mg/l);

– с. Димча – 1 проба по показатели: калций (156 mg/l) ;

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.

8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 7 случая:

- Гастроентерит и Ентероколит – 4 (гр. Велико Търново - 1, гр. Горна Оряховица – 1, гр. Стражица– 1, гр. Бяла Черква–1);

- Ротавирусен ентерит – 3 (гр. Велико Търново – 1, с. Виноград - 2);

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – няма;

б) издадени предписания – 3 броя до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване и доставяне на безопасна и чиста питейна вода за населението на с. Войнежа, с. Райковци и с. Козаревец отговаряща по показатели на Наредба 9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели. ;

в) заповеди – няма;