РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново тел: (062) 620 161 e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
ул. „Никола Габровски" №23 web: https://rzi-vt.egov.bg/ rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

ОДОБРЯВАМ !:/П/
Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 16.06 – 30.06.2025 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 13:
   - с. Ресен, с. Никюп, община Велико Търново;
   - с. Майско, ул. „Усои 1", община Елена;
   - с. Лесичери, с. Долна Липница, с. Недан, с. Димча, с. Патреш, с. Горна Липница, гр. Бяла Черква, община Павликени;
   - с. Хаджидимитрово, с. Козловец, с. Горна Студена, община Свищов.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 16.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 14.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.

- с. Горна Студена – 1 проба по показатели: нитрати (64,96 mg/l);
- с. Царски извор -1 проба по показатели: Ентерококи (6±1/100 КОЕ/ml), Колиформи (25±2/100 КОЕ/ml);
- с. Козаревец - 1 проба по показатели: Колиформи (30±2/100 КОЕ/ml)

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** –7.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.

8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 3.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 6 случая:

- Гастроентерит и Ентероколит – 6 (гр. Велико Търново - 3, гр. Свищов – 1, с. Пчелище – 1, с. Добри дял –1);

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – няма;

б) издадени предписания – 2 бр.

- 1 бр. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода за с. Царски извор, отговаряща по показатели на Наредба 9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели ;
- 1 бр. до директора на Детска градина „Детелина“, с. Козаревец, община Лясковец, за предприемане на спешни мерки и изясняване на причините довели до влошаване качества на питейната вода в сградата на детското заведение.

в) заповеди – няма;