РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново тел: (062) 620 161 e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
ул. „Никола Габровски" №23 web: https://rzi-vt.egov.bg/ rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

ОДОБРЯВАМ !:
Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

За директор: /П/
д-р Красимира Петрова- зам.-директор
(заповед № РД-01-85/14.07.2025 г.)

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.07 – 15.07.2025 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 14:
   – с. Ресен, с. Никюп, община Велико Търново;
   – с. Майско, ул. „Усои 1",гр. Елена, община Елена;
   - с. Лесичери, с. Долна Липница, с. Недан, с. Димча, с. Патреш, с. Горна Липница, гр. Бяла Черква, община Павликени;
   – с. Хаджидимитрово, с. Козловец, с. Горна Студена, община Свищов.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 5.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 5.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** –2.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 22 случая:

- Гастроентерит и Ентероколит – 22 (гр. Велико Търново - 7, гр. Горна Оряховица – 1, гр. Дебелец –1, гр. Килифарево-1, гр. Лясковец – 1, гр. Павликени – 2, гр. Стражица – 1, с. Върбовка – 1, с. Камен – 1, с. Кесарево – 1, с. Константин – 2, с. Мердания – 2, с. Топузи - 1) ;

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – няма;

б) издадени предписания – няма.

в) заповеди – няма;

Взетите контролни проби води от водопроводната мрежа на село Козаревец са стандартни.