РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново тел: (062) 620 161 e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
ул. „Никола Габровски" №23 web: https://rzi-vt.egov.bg/ rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

ОДОБРЯВАМ !: /П/
Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 16.08 – 31.08.2025 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 25:
   – с. Ресен, с. Никюп, с. Водолей, с. Дичин, община Велико Търново;
   – с. Крумчевци, с. Буйновци, с. Петковци, с. Попрусевци, с. Попска, с. Майско, ул. „Усои 1" ул. „Новачкини", гр. Елена, община Елена;
   - с. Лесичери, с. Долна Липница, с. Недан, с. Димча, с. Патреш, с. Горна Липница, гр. Бяла Черква, с. Паскалевец община Павликени;
   – с. Хаджидимитрово, с. Козловец, с. Горна Студена, община Свищов.
   – с. Калайджии, с. Дедина, община Златарица;
   – с. Виноград, община Стражица.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 21.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 17.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.

- с. Попрусевци – 1 проба по показатели: Ентерококи (21±3/100 КОЕ/ml), Микробно число (184±17 КОЕ/ml);
- с. Буйновци - 1 проба по показател: Ентерококи (29±4/100 КОЕ/ml);

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** –1.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 2.

8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 1 бр.

- с. Габровци – местен водоизточник – чешма на центъра – 1 проба по показатели: Ентерококи (88±11/100 КОЕ/ml), Колиформи (95±6/100 КОЕ/ml) и Ешерихия коли (95±10 КОЕ/ml);

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 2.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – случая:

- Гастроентерит и Ентероколит – 12 (гр. Велико Търново -8, гр. Горна Оряховица – 2, гр. Килифарево – 1, с. Патреш – 1.);

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – няма;

б) издадени предписания – 2 броя до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване и доставяне на безопасна и чиста питейна вода за населението на с. Попрусевци, и с. Буйновци отговаряща по показатели на Наредба 9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели.

в) заповеди – няма;