РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново тел: (062) 620 161 e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
ул. „Никола Габровски" №23 web: https://rzi-vt.egov.bg/ rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

ОДОБРЯВАМ !: /П/
Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.09 – 15.09.2025 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 29:

– с. Ресен, с. Никюп, с. Водолей, с. Дичин, община Велико Търново;

– с. Крумчевци, с. Буйновци, с. Петковци, с. Попрусевци, с. Попска, с. Майско, с. Средни колиби, с. Раювци, ул. „Усои 1" ул. „Новачкини", гр. Елена, община Елена;

- гр. Бяла Черква, с. Лесичери, с. Долна Липница, с. Недан, с. Димча, с. Патреш, с. Горна Липница, с. Паскалевец, община Павликени;

– с. Хаджидимитрово, с. Козловец, с. Горна Студена, с. Алеково, община Свищов.

– с. Калайджии, с. Дедина, община Златарица.

– с. Виноград, община Стражица.

– с. Стрелец, община Горна Оряховица.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 16.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 14.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 6 бр.

- с. Иванча – 1 проба по показатели: нитрати (64,28 mg/l) и магнезий (84.21 mg/l);
- с. Орловец – 1 проба по показател нитрати (50,79 mg/l);
- с. Каранци -1 проба по показатели: нитрати (103 mg/l) и обща твърдост (12,11 mgsumqv/l);
- с. Лозен – 1 проба по показател нитрати (63,40 mg/l);
- с. Виноград – 1 проба по показател нитрати (61,92 mg/l);
- с. Камен – 1 проба по показател нитрати (67,14 mg/l);

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** –1.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0 бр.

8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 4.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – случая:

- Гастроентерит и Ентероколит – 5 (гр. Велико Търново -1, гр. Горна Оряховица – 1, с. Ресен – 1, с. Царски извор – 1, с. Добри дял-1.);

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – няма;

б) издадени предписания – няма;

в) заповеди – няма;