РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново тел: (062) 620 161 e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
ул. „Никола Габровски" №23 web: https://rzi-vt.egov.bg/ rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

ОДОБРЯВАМ !:
Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

За директор: /п/
д-р Красимира Петрова- зам.-директор
(заповед № РД-01-107/24.09.2025 г.)

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 15.09 – 30.09.2025 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 31:
– с. Ресен, с. Никюп, с. Водолей, с. Дичин, община Велико Търново;
– с. Крумчевци, с. Буйновци, с. Петковци, с. Попрусевци, с. Попска, с. Майско, с. Средни колиби, с. Раювци, ул. „Усои 1", ул. „Новачкини", ул. „Усои 2", ул. „Чукани", гр. Елена, община Елена;
– гр. Бяла Черква, с. Лесичери, с. Долна Липница, с. Недан, с. Димча, с. Патреш, с. Горна Липница, с. Паскалевец, с. Сломер, община Павликени;
– с. Хаджидимитрово, с. Козловец, с. Горна Студена, с. Алеково, с. Морава, община Свищов.
– с. Калайджии, с. Дедина, община Златарица.
– с. Виноград, община Стражица.
– с. Стрелец, община Горна Оряховица..

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 24.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 21.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.

- с. Морава – 1 проба по показатели: Ентерококи (41±5/100 КОЕ/ml), Колиформи (15±1/100 КОЕ/ml) и нитрати (59,30 mg/l);
- с. Совата – 1 проба по показател нитрати (57,53 mg/l);

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** – 6.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.

- с. Совата – 1 проба по показател хром (86,6 mg/l);
- с. Драгомирово – 1 проба по показател хром (74,0 mg/l);

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0 бр.

8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 3.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 16 случая:

- Гастроентерит и Ентероколит – 15 (гр. Велико Търново - 6, гр. Горна Оряховица – 2, гр. Лясковец – 1, гр. Павликени – 1, гр. Стражица – 1, с. Майско – 1, с. Раданово – 1, с. Янтра -1, с. Климентово – 1.);
- Ротавирусен ентерит – 1 (гр. Велико Търново - 1);

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – няма;

б) издадени предписания – 1 брой до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване и доставяне на безопасна и чиста питейна вода за населението на с. Морава отговаряща по микробиологични показатели на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.;

в) заповеди – няма;