РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново тел: (062) 620 161 e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
ул. „Никола Габровски" №23 web: https://rzi-vt.egov.bg/ rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

ОДОБРЯВАМ !: /П/
Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.10 – 15.10.2025 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 31:
– с. Ресен, с. Никюп, с. Водолей, с. Дичин, община Велико Търново;
– с. Крумчевци, с. Буйновци, с. Петковци, с. Попрусевци, с. Попска, с. Майско, с. Средни колиби, с. Раювци, ул. „Усои 1", ул. „Новачкини", ул. „Усои 2", ул. „Чукани", гр. Елена, община Елена;
– гр. Бяла Черква, с. Лесичери, с. Долна Липница, с. Недан, с. Димча, с. Патреш, с. Горна Липница, с. Паскалевец, с. Сломер, община Павликени;
– с. Хаджидимитрово, с. Козловец, с. Горна Студена, с. Алеково, с. Морава, община Свищов.
– с. Калайджии, с. Дедина, община Златарица.
– с. Виноград, община Стражица.
– с. Стрелец, община Горна Оряховица.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 33

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 48.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 35 бр.
- гр. Велико Търново – 11 проби по показател мътност (неприемлив);
- гр. Горна Оряховица – 6 проби по показател мътност (неприемлив);
- гр. Лясковец – 4 проби по показател мътност (неприемлив);
- гр. Полски Тръмбеш – 1 проба по показател мътност (неприемлив);
- гр. Елена – 1 проба по показател мътност (неприемлив);
- гр. Златарица – 1 проба по показател мътност (неприемлив);
- гр. Дебелец – 1 проба по показател мътност (неприемлив);

- с. Леденик – 1 проба по показател мътност (неприемлив);
- с. Присово – 1 проба по показател мътност (неприемлив);
- с. Поликрайще – 1 проба по показател мътност (неприемлив);
- с. Мерданя – 1 проба по показател мътност (неприемлив);
- с. Малки Чифлик – 1 проба по показател мътност (неприемлив);
- с. Самоводене– 1 проба по показател мътност (неприемлив);
- с. Ст. Стамболово – 1 проба по показател нитрати (57,58 mg/l);
- с. Вързулица – 1 проба по показател нитрати (79,74 mg/l);
- с. Ореш – 1 проба по показател нитрати (63,98 mg/l);
- с. Виноград – 1 проба по показател нитрати (65,26 mg/l).

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** – 3.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.

- с. Николаево – 1 проба по показател манган (63,1 µg/l);

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0 бр.

8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 9 случая:

- Гастроентерит и Ентероколит – 7 (гр. Велико Търново - 3, гр. Дебелец – 1, гр. Лясковец – 1, гр. Полски Тръмбеш – 1, с. Стамболово - 1.);
- Салмонелоза – 2 (гр. Велико Търново – 1, гр. Свищов – 1.);

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – няма;

б) издадени предписания – 1 бр. до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД за извършване на учестен мониторинг на качествата на питейната вода, подавана за населените места, водоснабдявани от язовир „Йовковци“ по микробиологични и химични показатели, в т.ч. и показател „алуминий“, с цел доказване ефективността на предприетите от тяхна страна действия за възстановяване качествата на водата при влошени метеорологични условия и осигуряване на ежеседмичен достъп на потребителите до адекватна и актуална информация за качеството на питейната вода. Поддържането на информация за обществеността да се изготвя в съответствие с Приложение №5 на Наредба №9/2001 г.;

в) заповеди – няма;