РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново тел: (062) 620 161 e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
ул. „Никола Габровски" №23 web: https://rzi-vt.egov.bg/ rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

ОДОБРЯВАМ!: /П/
Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА
ДИРЕКТОР НА РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 16.10 – 31.10.2025 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 34:
– с. Ресен, с. Никюп, с. Водолей, с. Дичин, община Велико Търново;
– с. Костел, с. Крумчевци, с. Буйновци, с. Петковци, с. Попрусевци, с. Попска, с. Майско, с. Средни колиби, с. Раювци, ул. „Усои 1", ул. „Новачкини", ул. „Усои 2", ул. „Чукани", гр. Елена, община Елена;
– гр. Бяла Черква, с. Лесичери, с. Долна Липница, с. Недан, с. Димча, с. Патреш, с. Горна Липница, с. Паскалевец, с. Сломер, с. Бутово, община Павликени;
– с. Хаджидимитрово, с. Козловец, с. Горна Студена, с. Алеково, с. Морава, община Свищов.
– с. Калайджии, с. Дедина, община Златарица.
– с. Виноград, община Стражица.
– с. Стрелец, община Горна Оряховица.
– с. Масларево, община Полски Тръмбеш.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 41.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 76.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 43 бр.
– гр. Велико Търново - 12 проби по показател мътност (неприемлив);
– гр. Горна Оряховица - 4 проби по показател мътност (неприемлив);
– гр. Лясковец - 4 проби по показател мътност (неприемлив);
– гр. Елена - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– гр. Долна Оряховица - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– гр. Златарица - 2 проби по показател мътност (неприемлив);
– гр. Стражица - 2 проби по показател мътност (неприемлив);
– с. Самоводене - 2 проби по показател мътност (неприемлив);
– с. Присово - 1 проба по показател мътност (неприемлив);

– с. Малък Чифлик- 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– с. Мерданя - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– с. Арбанаси - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– с. Велчево - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– с. Владислав - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– с. Балканци - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– с. Росно - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– с. Миндя - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– с. Климентово - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– с. Петко Каравелово - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– с. Церова кория - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– с. Къпиново - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
- с. Драганово - 1 проба по показател мътност (неприемлив);
– с. Стрелец – 1 проба по показател нитрати (54,04 mg/l) ;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** – 2.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0 бр.

8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 14 случая:

- Гастроентерит и Ентероколит – 13 (гр. Велико Търново - 5, гр. Горна Оряховица – 1, Полски Тръмбеш – 1, гр. Павликени – 1, с. Мерданя – 1, с. Поликрайще – 1, с. Първомайци – 1, с. Ресен – 1, с. Родина - 1.);

- Ротавирусен ентерит – 1 (с. Горна Липница.);

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – 1 брой на водоснабдителното предприятие „ВиК Йовковци“ ООД за подаване на питейна вода с отклонения в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец;

б) издадени предписания – 3 броя до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД:

- За предприемане на действия по залпово почистване на резервоарите и качествена крайна дезинфекция на водопроводната мрежа на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец;
- За предоставяне на информация за качеството на водата по показателите „мътност“, „остатъчен свободен хлор“, „алуминий“ в пунктове „вход“ и „изход“ на ПСПВ и други 2 утвърдени с мониторинговата

програма пункта от ВЗ „Йовковци“ и прилагане на документи за използваните в процеса на обработка на питейната вода химикали.

- За провеждане на необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода за с. Драганово, отговаряща по показатели на Наредба 9 за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели;

в) заповеди – няма;