РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново тел: (062) 620 161 e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
ул. „Никола Габровски" №23 web: https://rzi-vt.egov.bg/ rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 16.11 – 30.11.2025 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 24:
- с. Ресен, с. Никюп, с. Водолей, с. Дичин, община Велико Търново;
- с. Майско, с. Средни колиби, с. Раювци, ул. „Усои 1, гр. Елена, община Елена;
- с. Лесичери, с. Долна Липница, с. Недан, с. Димча, с. Патреш, с. Горна Липница, с. Паскалевец, с. Сломер, с. Бутово, община Павликени;
- с. Хаджидимитрово, с. Козловец, с. Горна Студена, с. Алеково, с. Морава, община Свищов.
- с. Стрелец, община Горна Оряховица.
- с. Масларево, община Полски Тръмбеш.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 12.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 17.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 5 бр.
- с. Патреш - 1 проба по показатели: нитрати (59,16 mg/l) и магнезий (83,28 mg/l);
- с. Никюп – 1 проба по показател нитрати (54,53 mg/l);
- с. Горна Липница - 1 проба по показател нитрати (65,99 mg/l);
- с. Алеково – 1 проба по показател нитрати (71,02 mg/l);
- с. Страхилово – 1 проба по показател нитрати (57,04 mg/l);

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** – 6.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.
- с. Горна Липница - 1 проба по показател магнезий (93,19 mg/l);

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0 бр.

8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 11 случая:

- Гастроентерит и Ентероколит – 10 (гр. Велико Търново - 1, гр. Горна Оряховица – 4, с. Димча – 1, с. Куцина – 2, с. Дичин – 1, с. Вонеща вода – 1.);
- Салмонелоза – 1 (гр. Велико Търново.);

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – няма;

б) издадени предписания – няма;

в) заповеди – няма;