РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново тел: (062) 620 161 e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
ул. „Никола Габровски" №23 web: https://rzi-vt.egov.bg/ rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

С П Р А В К А

за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 16.12 – 31.12.2025 г.

1. Населени места с режимно водоподаване – 21:
– с. Ресен, с. Никюп, с. Водолей, с. Дичин, община Велико Търново;
– с. Майско, ул. „Усои 1, гр. Елена, община Елена;
– с. Лесичери, с. Долна Липница, с. Недан, с. Димча, с. Патреш, с. Горна Липница, с. Паскалевец, с. Сломер, община Павликени;
– с. Хаджидимитрово, с. Козловец, с. Горна Студена, с. Алеково, с. Морава, община Свищов.
– с. Стрелец, община Горна Оряховица.
– с. Масларево, община Полски Тръмбеш.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 0 бр.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в **група А** – 0 бр.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в **група Б** – 0 бр.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0 бр.

8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0 бр.

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 7 случая:

- Гастроентерит и Ентероколит – 7 (гр. Велико Търново - 4, гр. Стражица – 1, с. Росица – 1, с. Шемшево – 1)

12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:

а) съставени актове – няма;

б) издадени предписания – няма;

в) заповеди – няма;